ALTO TREVIGIANO SERVIZI

ALTO TREVIGIANO SERVIZI s.r.l.
MONTEBELLUNA (TV)

Oggetto	*Ristrutturazione condotte idropotabili* *Località Bigolino - via Crede - via San Pietro in comune di Valdobbiadene*
Livello di progettazione	**PROGETTO ESECUTIVO**
Tavola n. 5	*PARTICOLARI COSTRUTTIVI* *Scala : varia*
Codice CUP:	*Codice COMMESSA:* IB1903200
data:	Luglio 2019

ALTO TREVIGIANO SERVIZI s.r.l.
Via Schiavonesca Priula, 86
31044 - MONTEBELLUNA - (TV)
Servizi Tecnici: Settore reti distribuzione e allacci
tel. 0423-2928 Fax. 0423-2929
email: info@altotrevigianoservizi.it

I COLLABORATORI
Arch. Ivan De Martin
Geom. Giuliano Tartaglia
Geom. Fabio Cavasin

IL PROGETTISTA
Ing. Antonio Giraldo

SEZIONI TIPO

SCHEDA "A" PRIMO TEMPO (tunnel)
INTERVENTI SU STRADE CON PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO



SCHEDA "B" SECONDO TEMPO (tappeto di usura)
sede stradale in massicciata bitumata



CONDOTTE – SEZIONE TIPO DELLO SCAVO
fuori dalla sede stradale



CONDOTTE – SEZIONE TIPO DELLO SCAVO
sede stradale in massicciata ordinaria



ALLACCIAMENTI – SEZIONE TIPO DELLO SCAVO
sede stradale in massicciata ordinaria



ALLACCIAMENTI – SEZIONE TIPO DELLO SCAVO
tratti al di fuori dalla sede stradale



SCHEMA DI ALLACCIAMENTO UTENZA TIPO
scala variabile

- presa in carico con collare in ghisa sferoidale
- valvola di derivazione a squadra con uscita "F" completa di raccordo "M"
- con innesto rapido antisfilamento
- asta di manovra telescopica con tubo protettore
- chiusino stradale del tipo ricarpabile a vite
- pozzetto in ghisa o calcestruzzo con chiusino in ghisa
- valvola sfera sigillata
- rubinetto di arresto unidirezionale
- contatore a lettura diretta

N.B.: I MATERIALI FACENTI PARTE LA PRESA DI DERIVAZIONE STRADALE DEVONO ESSERE TUTTI DELLA STESSA DITTA COSTRUTTRICE



PARTICOLARE COSTRUTTIVO CAMERA DI MANOVRA
scala variabile



SCHEMA DI ALLACCIAMENTI ANTINCENDIO
scala variabile



ALLACCIAMENTO TIPO PER ANTINCENDIO PIU' POZZETTO UNO–DUE–TRE–QUATTRO CONTATORI UTENZA

ALLACCIAMENTO TIPO PER ANTINCENDIO PIU' CONTATORE UTENZA

ALLACCIAMENTO ANTINCENDIO

LEGENDA

- VALVOLA A FARFALLA "WAFER"
- FILTRO A Y
- CONTATORE ANTINCENDIO
- VALVOLA DI NON RITORNO
- GIUNTO ANTISFILAMENTO
- BIFLANGIA DN 80/100
- VALVOLA A SFERA
- CONTATORE PER UTENZA
- RUBINETTO UNIDIREZIONALE

SEZIONE TIPO ALLACCIAMENTO ANTINCENDIO
scala variabile