



ALTO TREVIGIANO SERVIZI

**FORNITURA DI RACCORDI AD INNESTO RAPIDO IN OTTONE PER RETI DI ACQUEDOTTO GF14.  
CIG: 6587995973**

#### **SCHEDE TECNICHE DEI PRODOTTI RICHIESTI**

##### **Raccordi ad innesto rapido a pressione in ottone per Tubazioni in PE**

I raccordi in ottone ad innesto rapido per tubazioni in polietilene sono composti da un corpo in ottone (classe OT58) stampato e ricavato da barra trafilata e, per i raccordi che hanno solo un'estremità ad innesto rapido, il secondo imbocco deve essere dotato di connessione filettata a gas maschio o femmina.

Le guarnizioni all'interno delle varie tipologie di raccordo sono costituite da o-ring e labbro in elastomero atossico resistente al passaggio di agenti aggressivi.

La tenuta idraulica verso l'esterno è garantita da un anello auto serrante in ottone (classe OT58) che assicura resistenza meccanica allo sfilamento sia con la condotta in pressione sia con la condotta in depressione. Il bloccaggio meccanico avviene grazie a ghiera stringi anello in ottone (classe OT58) stampato a caldo.

La pressione di esercizio a cui i raccordi sono sottoposti è di 16 bar ma deve essere garantita la prova di tenuta a pressione pari a 24 bar.

I prodotti offerti devono essere conformi al passaggio di acqua potabile ai sensi del decreto ministeriale n° 174 del 06/04/2004 (integra Circ. Min. Sanità n° 102 del 02/12/1978 relativo all'idoneità dei materiali che possono essere utilizzati negli impianti di distribuzione delle acque potabili.

I pezzi inoltre rispettano i dettati della norma UNI EN 1254-3:2000 "Rame e leghe di rame - Raccorderia idraulica - Raccordi per tubazioni di plastica con terminali a compressione".



**ALTO TREVIGIANO SERVIZI s.r.l.**

31044 Montebelluna (Tv) - Via Schiavonesca Priula, 86 - Casella Postale n. 75 - Telefono 0423 2928 - Fax 0423 292929  
info@altotrevigianoservizi.it - Codice Fiscale e Partita IVA 04163490263 - REA n. 328089  
Capitale Sociale Euro 2.500.000,00